

### 水道水質モニタリング結果

#### <過去に放射性ヨウ素が100Bq/kgを超過した市町村>

| 番号 | 市町村等    |          | 乳児に対する自粛解除日時     | 放射能濃度 (Bq/kg) ※         |              |              | 水源              |
|----|---------|----------|------------------|-------------------------|--------------|--------------|-----------------|
|    |         |          |                  | 上段：放射性ヨウ素<br>下段：放射性セシウム |              |              |                 |
|    |         |          |                  | 採取日                     |              |              |                 |
|    |         |          |                  | 3 / 3 0                 | 3 / 3 1      | 4 / 1        |                 |
| 1  | 日立市     | 森山       | 3 / 2 6<br>10:00 | 6.3<br>0.78             | 6.4<br>不検出   | 9.7<br>不検出   | 久慈川             |
|    |         | 十王       |                  | 10.7<br>1.71            | 17.6<br>0.69 | 7.2<br>不検出   | 十王川             |
| 2  | 北茨城市    |          | 3 / 2 7<br>12:45 | 12.4<br>2.68            | 10.6<br>0.62 | 6.2<br>0.81  | 大北川             |
| 3  | 県南水道企業団 | 龍ヶ崎市     | 3 / 2 6<br>20:00 | 15.7<br>2.24            | 14.0<br>1.63 | 12.6<br>1.29 | 霞ヶ浦 (西浦)<br>利根川 |
|    |         | 取手市 (戸頭) |                  | 10.2<br>2.32            | 7.3<br>不検出   | 6.6<br>不検出   | 利根川             |
|    |         | 取手市 (藤代) |                  | 9.7<br>2.49             | 7.2<br>0.89  | 6.9<br>2.18  | 利根川             |
|    |         | 牛久市      |                  | 10.1<br>2.37            | 7.9<br>1.44  | 6.5<br>不検出   | 利根川             |
| 4  | 東海村     |          | 3 / 2 6<br>7:30  | 8.8<br>2.09             | 9.4<br>不検出   | 10.0<br>不検出  | 久慈川             |
|    |         |          |                  | 11.8<br>1.59            | 8.6<br>不検出   | 7.2<br>不検出   | 那珂川             |

#### <水源を考慮した定点モニタリング>

|   |     |  |              |              |              |          |
|---|-----|--|--------------|--------------|--------------|----------|
| 5 | 水戸市 |  | 14.0<br>3.67 | 17.4<br>1.01 | 14.5<br>1.32 | 那珂川      |
| 6 | 土浦市 |  |              | 13.4<br>1.05 |              | 霞ヶ浦 (西浦) |
| 7 | 鹿嶋市 |  | 23.6<br>1.88 |              | 19.1<br>1.02 | 北浦       |
| 8 | 守谷市 |  |              | 5.9<br>不検出   |              | 利根川      |
| 9 | 桜川市 |  | 11.6<br>1.01 |              | 9.2<br>1.96  | 霞ヶ浦 (西浦) |

土浦市、鹿嶋市、守谷市、桜川市は隔日で実施予定

県環境放射線監視センターにて分析

※暫定規制値  
 放射性ヨウ素 300Bq/kg (飲料水)  
 放射性セシウム 200Bq/kg (飲料水)

※水道水の放射性ヨウ素が100Bq/kgを超える場合には、乳児用調製粉乳を水道水で溶かして乳児に与える等、乳児による水道水の摂取を控えることとされている。