

➤ 従来と比較すると、シビアアクシデントを防止するための基準を強化するとともに、万一シビアアクシデントやテロが発生した場合に対処するための基準を新設

○東北地方太平洋沖地震発生時の初動対応状況

: 今回の説明範囲

## ＜従来の規制基準＞

- 緊急時対応組織体制・緊急時応援体制
- 重大事故等対策に係る訓練

- 放射性物質の拡散抑制対策

- 故意による大型航空機の衝突  
その他のテロリズムへの対応方針（非公開）

シビアアクシデントを防止するための  
基準（いわゆる設計基準）  
（単一の機器の故障を想定しても炉心  
損傷に至らないことを確認）

自然現象に対する考慮

火災に対する考慮

電源の信頼性

その他の設備の性能

耐震・耐津波性能

## ＜新規制基準＞

意図的な航空機衝突への対応

放射性物質の拡散抑制対策

格納容器破損防止対策

炉心損傷防止対策  
（複数の機器の故障を想定）

内部溢水に対する考慮（新設）

自然現象に対する考慮  
（火山・竜巻・森林火災を新設）

火災に対する考慮

電源の信頼性

その他の設備の性能

耐震・耐津波性能

（テロ対策）  
新設  
（シビアアクシデント対策）  
新設

強化又は新設

強化