

平成30年7月9日
防災・危機管理部原子力安全対策課

原子力機構原子力科学研究所 情報交流棟における火災について

1 発見（確認）日時

平成30年7月9日（月） 8時32分頃
県への第一報 8時58分

2 発見場所

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構
原子力科学研究所 情報交流棟 第2計算機室(非管理区域)

3 状況

(1) 本日、情報交流棟の第2計算機室において、計算機システムを立ち上げたところ、8時32分頃、無停電電源装置から炎を確認したことから、原子力機構作業員が消火しました。

原子力機構は、8時35分、公設消防へ通報し、8時54分、公設消防により鎮火が確認されました。

原子力事業所敷地内における火災は、原子力安全協定に基づく事故・故障等に該当するため、情報提供します。

- (2) 放射性物質の漏えい； なし
- (3) 環境への影響； なし
- (4) 人の汚染・被ばく； なし

【添付資料】

- 図1 施設位置図
- 図2 情報交流棟南ウイング地下1階 平面図

問合せ先； 原子力安全対策課
担当； 宮崎，石川
内線； 2915
外線直通； 301-2916




図1 日本原子力研究開発機構 原子力科学研究所 施設位置図




図2 情報交流棟南ウイング地下1階 平面図