

平成22年6月24日  
生活環境部原子力安全対策課

## 原子力機構原子力科学研究所 JRR-4 の計画外停止について

### 1 発生日時

平成22年6月24日（木） 11時18分頃

### 2 発生場所

独立行政法人日本原子力研究開発機構東海研究開発センター  
原子力科学研究所 JRR-4 原子炉施設

### 3 状況

(1) 本日(6/24), 11時18分頃, 燃料事故モニタ A 系の警報が発報し, 原子炉が自動停止しました。

原子炉は安全に停止しております。また, 一次冷却水の放射能濃度は正常値であることから, 燃料の破損はないことが確認されております。

なお, 警報の発報及び停止の原因については, 現在調査中です。

(2) 放射性物質の漏えい; なし

(3) 環境への影響; なし

(4) 人の汚染・被ばく; なし