

記者発表

平成27年1月16日
生活環境部防災・危機管理局原子力安全対策課

J-PARC物質・生命科学実験施設(MLF) における火災について(速報)

1 発生日時

平成27年1月16日(金) 15時01分頃

2 発生場所

(独)日本原子力研究開発機構 原子力科学研究所

J-PARC 物質・生命科学実験施設(MLF) (第2種管理区域)

3 状況

(1) 本日(1/16), 利用運転停止中のMLF第2実験ホールにおいて, 職員立会いの下, 請負作業員がミュオンビームライン用電磁石制御盤のトランスの通電試験を行ったところ, 当該トランスから発火を確認した。

このため, 作業員が直ちに消火器により消火活動を実施するとともに, 公設消防に15時01分に通報し, 15時26分に火災と判断された。

なお, 同時刻に鎮火が確認されており, 事象の拡大性はない。

(2) 放射性物質の漏えい; なし

(3) 環境への影響; なし

(4) 人の汚染・被ばく; なし

【添付資料】

図1 J-PARC物質・生命科学実験施設 配置図

図2 物質・生命科学実験施設 1階平面図

問合せ先; 原子力安全対策課

担当; 深澤, 石崎

内線; 2911

外線直通; 301-2916




図1 J-PARC物質・生命科学実験施設 配置図




図2 物質・生命科学実験施設 1階平面図